



PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA

CODIGO FT-PING-23
VERSION 2
FECHA 13/01/2018
PAGINA 1 DE 1

ACTIVIDADES DIARIAS

FECHA	COTIZACION					CLIENTE				VERIFICACION DE SECUENCIA (PARALELOS)		
28/06/22						Consorcio Unibredes						
TIPO ACTIVIDAD	RED DESENERG.	RED ENER.	PODA	T.A.	OTRO	MEDIDA	RANGO	RESULTADO	OBSERVACION			
		X				VA-A	NA					
VEHICULO	6TY-386	MANIOBRA				VB-B	NA					
INGENIERO RESPONSABLE	Felipe Valencia		TELEFONO	3136269392		VC-C	NA					
						SERIAL	NOMBRE DEL EQUIPO					

NOMBRE	CUADRILLA								FIRMA
	CAPATAZ	LV	APOYO PISO	TRABAJO ALTURAS	PODA	HSEO	OTRO		
JOEL RUBIO	X			X					Joel R. [Signature]
JUAN PAREDES		X		X					
JAIR ACOSTA		X	X						
Felipe Valencia									

ALCANCE INICIAL	UBICACION	Villavieja
8-11	CIRCUITO	Caravita D.F. Villavieja 34,5
11 12:30	DIRECCION	Sector Ingreso Playachira
	RECEPCION	
	INICIO ACT	08:00 - 11:00 / 12:30 - 15:00
	FIN ACT	15:00 - 12:30 3

OBSERVACIONES ACTIVIDAD

- Se realiza retension en estructura de 34,5 para darle altura a la linea de 34,5 kv y 13,2 kv. Se retension a la linea de 13,2 kv para darle altura.
- Elaboracion de template en media tension 34,5 kv. (Ejecutado en un)

Hemos verificado que las actividades ejecutadas quedaron conforme a los requisitos exigidos?	SI	NO	FIRMA CAPATAZ
	X		Joel Rubio

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CLIENTE	
SATISFACCION DEL CLIENTE (Por favor diligencie la siguiente encuesta, siendo 1 la calificacion mas baja y 5 la mas alta)	OBSERVACIONES GENERALES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS O MODIFICACIONES AL ALCANCE INICIAL
¿El tiempo de entrega del servicio solicitado en el lugar de destino fue la esperada de acuerdo a sus requisitos?	
¿Tuvo usted apoyo logístico por parte de GRUPO ELECTRICO en la solución de novedades?	
¿el personal fue amable y respetuoso?	
¿el personal dejó aseado el área de trabajo?	
¿el personal respeto el entorno natural, esto es especies de flora y fauna?	
¿el personal previó accidentes o incidentes de contaminación ambiental?	
¿Considera usted que GRUPO GRUPO ELECTRICO cumplió con sus expectativas o requisitos exigidos?	
¿Considera usted que GRUPO GRUPO ELECTRICO cumple con la normatividad ambiental?	
¿GRUPO ELECTRICO ha dado solución a sus Quejas, reclamos y Sugerencias oportunamente y satisfactoriamente?	

NOMBRE CLIENTE: [Signature]
FIRMA CLIENTE: [Signature]
Dscar Enc. PE Felipe Valencia