



PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA

CODIGO FT-PING-23
VERSION 2
FECHA 13/01/2018
PAGINA 1 DE 1

ACTIVIDADES DIARIAS

FECHA	COTIZACION	CLIENTE				VERIFICACION DE SECUENCIA (PARALELOS)		
15/07/2022		Consortio Doble Catodo				MEDIDA	RANGO	OBSERVACION
TIPO ACTIVIDAD	RED DESENERG.	RED ENER	PODA	T.A.	OTRO	VA-A	N/A	RESULTADO
VEHICULO	GTX-385	MANIOBRA	EMST	14506		VB-B	N/A	
INGENIERO RESPONSABLE	FELIPE VALENCIA		TELEFONO	3136069346		VC-C	N/A	
				SERIAL				NOMBRE DEL EQUIPO

NOMBRE	ROLES							FIRMA
	CAPATAZ	LV	APOYO PISO	TRABAJO ALTURAS	PODA	HSEQ	OTRO	
JOEL RUBIO	X							<i>[Signature]</i>
FABIAN SILVARA		X						
JUAN PAREDES		X						
JAIR ACOSTA			X					
Felipe Valencia			X					<i>[Signature]</i>

ALCANCE INICIAL	UBICACION	Funcionaria La Paz - Via Aracacia
- Construcción de estructura de retención en circuito 34.5 kv y retención.	CIRCUITO	Chavita - Villavicencio B 2/34,5kv
- Retención circuito de 13,2kv para dar altura al circuito	DIRECCION	Via Aracacia, Funcionaria La Paz
	RECEPCION	
	INICIO ACT	08:30am - 01:00 pm
	FIN ACT	01:30 pm - 02:00 pm

OBSERVACIONES ACTIVIDAD
Se deja constancia de 5 horas de trabajo.

Hemos verificado que las actividades ejecutadas quedaron conforme a los requisitos exigidos?	SI	NO	FIRMA CAPATAZ

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CLIENTE	
SATISFACCION DEL CLIENTE (Por favor diligencie la siguiente encuesta, siendo 1 la calificación mas baja y 5 la mas alta)	OBSERVACIONES GENERALES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS O MODIFICACIONES AL ALCANCE INICIAL:
¿El tiempo de entrega del servicio solicitado en el lugar de destino fue la esperada de acuerdo a sus requisitos?	
¿Tuvo usted apoyo logístico por parte de GRUPO ELECTRICO en la solución de novedades?	
¿el personal fue amable y respetuoso?	
¿el personal dejo aseado el area de trabajo?	
¿el personal respeto el entorno natural, esto es especies de flora y fauna?	
¿el personal previo accidentes o incidentes de contaminación ambiental?	
¿Considera usted que GRUPO GRUPO ELECTRICO cumpla con sus expectativas o requisitos exigidos?	
¿Considera usted que GRUPO GRUPO ELECTRICO cumpla con la normatividad ambiental?	
¿GRUPO ELECTRICO, ha dado solución a sus Quejas, reclamos y Sugerencias oportunamente y satisfactoriamente?	

NOMBRE CLIENTE:	FIRMA CLIENTE:
-----------------	----------------

Inventaria
Ivon R. Soto



Número Registro 14506

Fecha 12-JUL-22

Diligenció JOSE GUILLERMO VELÁSQUEZ MAESTRE

Estado Aprobada

Digitalizó JOSE.VELASQUEZ

Aprueba WILSON YESSID ROJAS MADERA

Descripción de la Maniobra Maniobra en L.V para tensionar redes MT [34,5 y 13,2]kV frente a la funeraria la paz vía Acacias

Fecha Inicio Prog 15/07/2022 08:00:00 **Fecha Final Prog** 16/07/2022 16:00:00

Fecha Inicio Ejec **Fecha Final Ejec**

Accion	Hora	Elemento	Nodo	Circuito	Nivel Tensión	Estado
1	08:00	Interruptor DOBLE CALZADA V/CIO - CIUDAD PORFIA (K1+485 HASTA K2+670)		VI0806 VILLAVICENCIO 34.5 KV	34.5	CG+
2		Recierre DOBLE CALZADA V/CIO - CIUDAD PORFIA (K1+485 HASTA K2+670)		VI0801 CHAVITA	13.2	DR
3		Interruptor DOBLE CALZADA V/CIO - CIUDAD PORFIA (K1+485 HASTA K2+670)		VI0801 CHAVITA	13.2	CG+
4	16:00	Interruptor DOBLE CALZADA V/CIO - CIUDAD PORFIA (K1+485 HASTA K2+670)		VI0801 CHAVITA	13.2	CG-
5		Recierre DOBLE CALZADA V/CIO - CIUDAD PORFIA (K1+485 HASTA K2+670)		VI0801 CHAVITA	13.2	HR
6		Interruptor DOBLE CALZADA V/CIO - CIUDAD PORFIA (K1+485 HASTA K2+670)		VI0806 VILLAVICENCIO 34.5 KV	34.5	CG-

Nomenclatura del Estado: AP: Apertura / CR: Cierre / CG+: Consignar / CG-: Desconsignar / HR: Habilitar Cierre / DR: Deshabilitar Recierre

Responsable Terreno ANDRES F VALENCIA

Contacto Sitio 3136069346

Responsable Emsa URREA VAQUIRO ELIAS R.

Contacto Emsa

Observaciones Iniciales

Maniobra en L.V para tensionar redes de MT circuitos de 34,5 y 13,2 que cruzan frente a la funeraria la paz vía Acacias de la doble calzada hasta la entrada al barrio playa rica. Las redes se descolgaron un poco y se requiere dar tensión a estas para normalizar las distancias de seguridad ya que están muy cerca del circuito de alumbrado público de la vía.REPROGRAMACION DE LA MANIOBRA: 14474

Observaciones Ejecucion

Diagrama Técnico No Aplica



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía

TITULO DEL DOCUMENTO

**ACTUALIZACION DE DATOS
MANIOBRAS/OPERACION DE
EQUIPOS Y ELEMENTOS**

Código : FO-2.4-ADM0E-03

Fecha : 31-Ene-2009

Version: 03

Página 2 de 2

N/A

FIRMAN

JOSE GUILLERMO VELÁSQUEZ N
DILIGENCIO

JOSE.VELASQUEZ
DIGITALIZO

WILSON YESSID ROJAS MADER
APROBO