

No.	Torre	Apto	Orientación				Temperatura Interior	Humedad Interior	Velocidad Viento (m/s)	Ubicación de los Equipos	Observaciones Generales Ventilación
			N	S	E	O					
1	1	206	X				29°C	65%	0,5	Manejadoras en la Fachada	Apartamento cuenta con aire acondicionado en Habitación principal
2		305	X				31°C	73%	0,7	Manejadoras en la Fachada	Apartamento cuenta con 2 aires acondicionado 2y una lavadora de gas la cual emite vapores calientes
3		402		X			30°C	77%	0,5	Manejadoras en la Fachada	
4		406	X				30°C	68%	0,6	Manejadoras en la Fachada	En esta apartamento nunca se ha presentado problemas de humedad ni condensación
5		903		X			27°C	55%	0,1	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 4 aires acondicionado 22 de 12000 btu y 2 de 9000 btu y abanico des de techo.
6		1004		X			31°C	80%	0,4	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con un aire acondicionado en la habitación principal y 3 Ventiladores de pie, se evidencia que todo el apartamento presenta moho en un 80%
7		1302		X			30°C	77%	0,6	Manejadoras en la Fachada	Cuentan con 2 aires acondicionado 2en la habitación principal y en la auxiliar, se pudo evidenciar que en el Baño la temperatura aumentó Aire acondicionado 31,5°C y la humedad a 88%
8		1505	X				27°C	50%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 aires acondicionado 2en cuarto principal y auxiliar
9		1506	X				30°C	65%	0,7	Manejadoras en la Fachada	SOLO SE EVIDENCIA UN AIRE ACONDICIONADO
10	2	208				X	30°C	71%	0,6	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con un aire acondicionado y 2 Ventiladores de pie
11		309			X		28°C	62%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con aire acondicionado en habitación principal y auxiliar
12		311			X		30°C	63%	0,4	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con aire acondicionado en cada habitación
13		604	X				31,9°C	71%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado 2 cada uno ubicado en la habitación principal y en auxiliares en la sala cuenta con ventilador de techo
14		907					29°C	50%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 aire acondicionado en habitación principal y auxiliar
15		1107				X	30°C	74%	0,6	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con aire acondicionado en la habitación principal
16		1012				X	32°C	73%	0,5	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado 2 uno en cada habitación y 3 Ventiladores 1 de techo y 2 de pared
17		1312				X	30,4°C	75%	0,7	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 aires acondicionados 2 en las habitaciones auxiliares, la habitación principal es la que mas presenta humedad y moho, además del Baño auxiliar que recibe el calor de uno de los aires acondicionados 2
18		1318		X			27°C	45%	0,1	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 4 aires acondicionado 2(3 en habitaciones y 1 en la sala)
19	3	716	X				30°C	70%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado en habitación principal de 12btu y 2 ventiladores en las otras alcobas
20		417	X				30°C	70%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado en habitación principal y 2 ventiladores en las otras alcobas
21		814		X			29°C	68%	0,1	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado. y lavadora Aire acondicionado en zona de labores
22		315	X				35°C	70%	0,5	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado. y se siente vapor en el apto por lavadora Aire acondicionado en zona de labores

23	4	1119		X			30°C	74%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado. y 2 Ventiladores de pie
24		31,9		X			30°C	74%	0,1	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado. y 2 Ventiladores de pie
25		718		X			31°C	77%	0,5	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado.
26		1120		X			31°C	74%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar y 2 ventiladores en las otras alcobas
27		121	X				31°C	70%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar
28		922	X				29°C	61%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar
29		721	X				32°C	78%	0,4	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado 2 cada uno en la habitacion principal y en auXiliariliares
30	5	530			X		27°C	55%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar
31		729		X			31,9°C	75%	1,1	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar y 2 ventiladores
32		425			X		31°C	72%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar y 3 ventiladores
33		130	X				31,3°C	72%	0,7	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado en habitacion princ y 1 ventilador en la alc auXiliar
34	6	131				X	29°C	71%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en las habitaciones y 2 ventiladores de pared y torre.
35		132			X		30°C	71%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado en habitacion principal y 2 ventiladores en las otras alcobas
36		134				X	30°C	72,80%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado 2 cada uno unicado en la habitacion principal y en auXiliariliares en la sala cuenta con ventilador de torre
37		231				X	29°C	72%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar y 2 ventiladores en la habitacion y uno en la sala
38		232	X				30°C	70%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliariliar nunca ha presentado humedad
39		331		X			31°C	76%	0,1	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado. y 2 Ventiladores de pie
40		532			X		29°C	71%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado. y 3 ventiladores de pie
41		534				X	31°C	71%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado 2 cada uno unicado en la habitacion principal y en auXiliariliares en la sala cuenta con 3 ventiladores de piso
42		632	X				30°C	70%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 1 Aire acondicionado en habitacion princ y 2 ventilador en la alc auXiliar
43		731		X			31°C	73%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar
44		933			X		30°C	73%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar y 3 ventiladores
45		833		X			32°C	72%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado uno en cada habitacion
46		1034				X	31°C	71%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 3 aires acondicionado 2 cada uno unicado en la habitacion principal y en auXiliariliares y uno en la sala cuenta ademas de 2 ventiladores de pared
47		1134		X			30°C	70%	0,2	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar
48		1834		X			31°C	75%	0,3	Manejadoras en la Fachada	Cuenta con 2 Aire acondicionado en habitacion principal y auXiliar y 2 ventiladores en las otras alcobas