


CÁLCULO DE ELEMENTOS EN GUADUA SEGÚN LA NSR-10 ,TÍTULO G.12



1.0 ELEMENTO	Tipo de solicitación		Sección
DIAGONALES DOBLES			T1
Longitud del elemento (m)	2,215		
Solicitación a compresión (kN)	16,84		
Solicitación a Tensión (kN)	8,67		
Solicitación a flexión (kN * m)	0,05		
Solicitación cortante (kN)	0,048		

2.0 ELEMENTOS SOLICITADOS A COMPRESIÓN


PROPIEDADES DEL ELEMENTO			
Numero de Culmos		1	
Diametro externo[D]		100	mm
Diametro interno[d]		80	mm
Espesor [t]		10	mm
Long. no soportada lateralmente, lu		2,2150	m
Coefficiente de long. Efectiva, k		1	
Longitud efectiva [Le]		2,215	m
Inercia [I]		2,90E-06	m4
Inercia total [I]		2,90E-06	m4
Area neta [A]		2827,43	mm2
Area neta total [A]		2827,43	mm2
Radio de giro [r]		32,02	mm
Esbellez, ck		59,37	
Esbellez [I]		69,18	col larga
Modulo de seccion [s]		58000,00	mm3

3.0 PROPIEDADES DE LA GUADUA (NSR-10)			
Modulo de elasticidad promedio [E0.5]		9500	MPa
Modulo percentil 5 [E0.05]		7500	MPa
Modulo minimo [Emin]		4000	MPa
Esf. Admisible a flexion [Fb]		15	MPa
Esf. Admisible a traccion [Ft]		18	MPa
Esf. Admisible a compresion paralela al eje longitudinal [Fc]		14	MPa
Esf. Admisible a compresion perpendicular al eje longitudinal [Fp]		1,4	MPa
Esf. Admisible a corte [Fv]		1,2	MPa

4.0 COEFICIENTES DE MODIFICACION			
Por duracion de carga [CD]		1	
Por contenido de humedad [Cm]		1	
Por temperatura [Ct]		1	
Por estabilidad lateral de vigas [CL]		1	
Por forma [CF]		1,12	
Por redistribucion de cargas [Cr]		1	
Por estabilidad de columnas [Cp]		1	
Por cortante [Cc]		1	

5.0 Propiedades del material afectados por los coeficientes de modificación			
Esf. Admisible a flexion [F'b]		16,8	MPa
Esf. Admisible a traccion [F't]		18	MPa
Esf. Admisible a compresion paralela al eje longitudinal [F'c]		14	MPa
Esf. Admisible a compresion perpendicular al eje longitudinal [F'p]		1,4	MPa
Esf. Admisible a corte [F'v]		1,2	MPa

CÁLCULO DE ELEMENTOS EN GUADUA SEGÚN LA NSR-10 ,TÍTULO G.12



1.0	ELEMENTO	Tipo de solicitación	Sección
	DIAGONALES DOBLES		T1
	Longitud del elemento (m)	2,215	
	Solicitación a compresión (kN)	16,84	
	Solicitación a Tensión (kN)	8,67	
	Solicitación a flexión (kN * m)	0,05	
	Solicitación cortante (kN)	0,048	

6.0	Revision por compresion axial	5,17	MPa
	Esfuerzo maximo, fc		cumple


7.0	Revision por flexocompresion		
	Fuerza de compresion actuante, Na	16,8400	kN
	Momento actuante	0,0500	kN.m
	Esbeltez Ck	59,37	col larga
	Esf. de compresion paralelo a la fibra actuante [fc]	5,17	MPa
	Esf. de flexion actuante [fb]	0,9	MPa
	Carga critica de euler, Ncr	43723	N
	Coefficiente de magnificacion de momentos [km]	2,37	
	Relacion	0,49	OK

$$\frac{f_c}{F_c'} + \frac{k_m f_b}{F_b'} \leq 1.0$$

8	ELEMENTOS SOLICITADOS A TENSION		
	PROPIEDADES DEL ELEMENTO		
	Numero de Culmos	1,00	
	Diametro externo[D]	100,00	mm
	Diametro interno[d]	80,00	mm
	Espesor [t]	10,00	mm
	Long. no soportada lateralmente, lu	2,22	m
	Coefficiente de long. Efectiva, k	1,00	
	Longitud efectiva [Le]	2,22	m
	Inercia [I]	2,90E-06	m4
	Inercia total [It]	2,90E-06	m4
	Area neta [A]	2827,43	mm2
	Area neta total [At]	2827,43	mm2
	Radio de giro [r]	32,02	mm
	Esbeltez, ck	59,37	
	Esbeltez [It]	69,18	col larga
	Modulo de seccion [S]	58000,00	mm3

9	PROPIEDADES DE LA GUADUA (NSR10)		
	Modulo de elasticidad promedio [E0.5]	9500	MPa
	Modulo percentil 5 [E0.05]	7500	MPa
	Modulo minimo [Emin]	4000	MPa
	Esf. Admisible a flexion [Fb]	15	MPa
	Esf. Admisible a traccion [Ft]	18	MPa
	Esf. Admisible a compresion paralela al eje longitudinal [Fc]	14	MPa
	Esf. Admisible a compresion perpendicular al eje longitudinal [Fp]	1,4	MPa
	Esf. Admisible a corte [Fv]	1,2	MPa

CÁLCULO DE ELEMENTOS EN GUADUA SEGÚN LA NSR-10 ,TÍTULO G.12



1.0 ELEMENTO	Tipo de solicitación		Sección
DIAGONALES DOBLES			T1
Longitud del elemento (m)	2,215		
Solicitación a compresión (kN)	16,84		
Solicitación a Tensión (kN)	8,67		
Solicitación a flexión (kN * m)	0,05		
Solicitación cortante (kN)	0,048		

10 COEFICIENTES DE MODIFICACION		
Por duracion de carga [CD]		1
Por contenido de humedad [Cm]		1
Por temperatura [Ct]		1
Por estabilidad lateral de vigas [CL]		1
Por forma [CF]		1,12
Por redistribucion de cargas [Cr]		1
Por estabilidad de columnas [Cp]		0,57
Por cortante [Cc]		1

11 Propiedades del material afectados por los coeficientes			
Esf. Admisible a flexion [F'b]		16,8	MPa
Esf. Admisible a traccion [F't]		18	MPa
Esf. Admisible a compresion paralela al eje longitudinal [F'c]		7,98	MPa
Esf. Admisible a compresion perpendicular al eje longitudinal [F'p]		1,4	MPa
Esf. Admisible a corte [F'v]		1,2	MPa


12 Revision por flexocompresion		
Fuerza de tensión axial aplicada, T		8,6700 kN

13 Revision por tensión axial		
Esfuerzo a tension actuante, ft		3,07 MPa
		Cumple

14 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION		
PROPIEDADES DEL ELEMENTO		
Numero de Culmos	1,00	
Diámetro externo[De]	100	mm
Diámetro interno[d]	80	
Espesor [t]	10	mm
Longitud [L]	2,2150	m
Inercia [I]	2,90E-06	m4
Inercia total [I]	2,90E-06	m4
Area neta [A]	2827	mm2
Area neta total [A]	2827	mm2
Radio de giro [r]	32,02	mm
Esbeltez [l]	69,18	
Modulo de seccion [s]	58000	mm3

15 PROPIEDADES DE LA GUADUA (NSR10)		
Modulo de elasticidad promedio [E0.5]	9500	Mpa
Modulo percentil 5 [E0.05]	7500	Mpa
Modulo minimo [Emin]	4000	Mpa
Esf. Admisible a flexion [Fb]	15	Mpa
Esf. Admisible a traccion [Ft]	18	Mpa
Esf. Admisible a compresion paralela al eje longitudinal [Fc]	14	Mpa
Esf. Admisible a compresion perpendicular al eje longitudinal [Fp]	1,4	Mpa
Esf. Admisible a corte [Fv]	1,2	Mpa

CÁLCULO DE ELEMENTOS EN GUADUA SEGÚN LA NSR-10 ,TÍTULO G.12



1.0	ELEMENTO	Tipo de solicitación	Sección
	DIAGONALES DOBLES		T1
	Longitud del elemento (m)	2,215	
	Solicitación a compresión (kN)	16,84	
	Solicitación a Tensión (kN)	8,67	
	Solicitación a flexión (kN * m)	0,05	
	Solicitación cortante (kN)	0,048	

16	COEFICIENTES DE MODIFICACION	
	Por duracion de carga [CD]	1
	Por contenido de humedad [Cm]	1
	Por temperatura [Ct]	1
	Por estabilidad lateral de vigas [CL]	1
	Por forma [CF]	1,12
	Por redistribucion de cargas [Cr]	1
	Por estabilidad de columnas [Cp]	0,71
	Relación l/De	22
	Por cortante [Cc]	1

Tabla G.12.8-3
Valores de C_c

l/D _e	C _c
5	0.70
7	0.75
9	0.81
11	0.86
13	0.91
15	0.93

17	Propiedades del material afectados por los coeficientes		
	Esf. Admisible a flexion [F'b]	16,8	MPa
	Esf. Admisible a traccion [F't]	18	MPa
	Esf. Admisible a compresion paralela al eje longitudinal [F'c]	9,94	MPa
	Esf. Admisible a compresion perpendicular al eje longitudinal [F'p]	1,4	MPa
	Esf. Admisible a corte [F'v]	1,2	MPa

19	RESISTENCIA A FLEXION		
	Momento actuante [M]	0,0500	kN.m
	Esfuerzo a flexion actuante [fb]	0,86	MPa
			OK

20	CHEQUEO A CORTE		
	Fuerza de corte actuante [V]	0,0480	kN
	Esf. Cortante paralelo a las fibras [fv]	0,04	MPa
			OK