S.T FIGUEROA Y CIA SAS
SUELOS - ASFALTOS - CONCRETOS

ENSAYO DE COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO HIDRAÚLICO

PROYECTO: Simentacion
CLIENTE: INC Alvaro Cardoso
LOCALIZACIÓN: Parque industrial interpark

NORMA INV E 410

MUESTRA N°	LOCALIZACIÓN	ASENT (pulg) NTC 396	PESO CILINDRO (g)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	VOLUMEN (cm³)	FECHA FUNDIDA D/M/A	FECHA ROTURA D/M/A	EDAD (Días)	RESISTENCIA NOMINAL (Lb/Pulg²)	RESISTENCIA NOMINAL Mpa	Carga (Lb)	RESISTENCIA TOTAL (Lb/Pulg²)	RESISTENCIA TOTAL Mpa	% RESIST TOTAL	TIPO DE FALLA
1	Muro de Simentacion EJE 6 - 17	6"	13349	15.2	3048		260318	40524	2243	3500		140000	4951		141.5	—

S.T FIGUEROA Y CIA SAS
SUELOS, ASFALTOS Y CONCRETOS

OBSERVACIONES

FECHA MAYO 04/2024 ENTREGO Sarot Bonilla RECIBIO