

LOISTICS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

GESTION OPERATIVA

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA EN REFRIGERACION - CONGELACION

CODIGO: GO-F-12

VERSION: 02

FECHA: 28-04-2022



CUARTO DE _____

EQUIPO _____

MES _____ AÑO _____

REFRIGERACION																																			
T°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	N	T	N	M	T	N	N	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N		
10																																			
9																																			
8																																			
7																																			
6																																			
5																																			
4																																			
3																																			
2																																			
1																																			
0																																			
-1																																			
Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)			

CUARTO DE _____

EQUIPO _____

MES _____ AÑO _____

CONGELACION																																							
T°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
	N	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N						
-5																																							
-6																																							
-7																																							
-8																																							
-9																																							
-10																																							
-11																																							
-12																																							
-13																																							
-14																																							
-15																																							
-16																																							
Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)								Verificado por (nombre)							

ACCIONES TOMADAS A DESVIACIONES DE TEMPERATURA:

V°B° Supervisor HSEQ:

ACCIONES CORRECTIVAS

1. Cuando la desviación supere hasta 3°C el límite crítico establecido, se verificará la temperatura hasta la próxima medición.
2. Si la temperatura del cuarto frío supera entre 3°C y 6°C el límite establecido, se procede a solicitar una revisión por mantenimiento
3. Si la temperatura supera en más de 6°C el criterio, se procederá a desocupar la unidad y solicitar mantenimiento del equipo.